# TIPIZÁLT FOGYASZTÁSMÉRŐ SZEKRÉNYEK

**TÍPUSAZONOSÍTÓ: KÖZV-(Ha-208)-9D(1)F-B-FK/KM**
**GYÁRTÓI AZONOSÍTÓ: M 208 H**

| | |
|---|---|
| **TÍPUS:** | egyfázisú méréshez 9 x 80 A-ig, szekrény: HAGER (Ha-208) |
| **FELHASZNÁLÁS:** | max. kilenc darab direkt méréshez ((9D(1)F)) |
| **ALKALMAZÁS:** | beltér (B) |
| **CSATLAKOZÁS MÓDJA:** | földkábel, köpenyes vezeték / köpenyes vezeték, „M” vezeték (FK/KM) |
| **MÉRETEK:** | 1710 (1860) x 700 x 260 mm |
| **ELHELYEZÉS:** | lábazattal falra, falba süllyesztve |
| **TARTÓSZERKEZET:** | épület fala |

**KÖRVONALRAJZ:**




**FÉNYKÉP:**

| | **ANYAGLISTA:** | **M 208 H** |
|---|---|---|
| **FM 208** | Fém szekrény, szerelőlappal IP 65 | 1 db |
| **No B** | Fogyasztásmérő tábla - burkolattal | 3 – 12 db |
| **NH00** | 10-95 mm$^2$-es a kábel erek bekötéséhez | 3 db |
| **PEN** | Koncentrikus, vezető nélküli kábel befogadására | 1 db |
| | Vezetékezés + zárbetét | 1 klt |
| | Főelosztó/csatlakozó főelosztó + tokozat, fő földelősín + tokozat | 1 db |

**KIEGÉSZÍTÉSEK:**

A mért oldalt a megrendelő igényei szerint opcionálisan alakítjuk ki, meg kell adni a megrendeléskor. Készre szerelt huzalozott berendezés. A típusazonosító alapján a műszaki tartalom igény szerint, opcionálisan rendelhető az előírások betartásával.

**MEGJEGYZÉSEK:**

A szerelési technológia útmutatója részletesebben az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport nyilvántartásában és a Közvillszer Kft. technológiai leírásában található meg.


**Közvillszer & Design Generál Kivitelező Kft.** **1097 Budapest, Illatos út 9-11.**
Telefon: 217-0273 Fax: 455-5076
Internet: www.kozvillszer.hu e-mail: varadi.gyula@kozvillszer.hu